

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 8/NS-BW/2025**

*Gliwice, 30.01.2025 r.*  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

*funkcjonariusza publicznego Joannę Walczyk, Sekcja Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OK/057/62/25*  
*funkcjonariusza publicznego Joannę Koscielny, Sekcja Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OK/057/26/25*  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

*Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach*  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

*Gliwice Miasto na prawach powiatu - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach*  
*ul. ks. M. Strzody 4*  
*44-100 Gliwice (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

*Pływalnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach*  
*ul. ks. M. Strzody 4*  
*44-100 Gliwice*  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

*Dorota Iwanek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach*  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))  
*ul. Ks. M. Strzody 4*  
*44-100 Gliwice*  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6312693068 / 386923375 / 85.60.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym

*Dorota Iwanek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach*  
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

..... *nie dotyczy* .....

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

*Krystyna Bilińska – Kierownik Gospodarczy*  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 30.01.2025 r. godz. 09<sup>00</sup>
  
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* .....nie dotyczy.....
  
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *nazwa szczególnej formy prawnej - publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty*
  
4. Data i godzina zakończenia kontroli 30.01.2025 r. godz. 11<sup>00</sup>
  
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* .....nie dotyczy.....
  
6. Zakres przedmiotowy kontroli  
*Kontrola planowana w zakresie oceny stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektu.*
  
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
.....nie dotyczy.....  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
  
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*~~  
- nr i nazwa protokołu/ów\*  
.....nie dotyczy.....
  
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\* .....nie dotyczy.....
  
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
*Sprawozdanie z badań nr 01485/ZL/25 z dnia 27.01.2025 r. Centrum Badań i Dozoru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny.*
  
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
  - *Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy nr B.BK.60110.0349.2022 z dnia 13.05.2022 r. – ważny do 13.05.2025 r. (Stabilizowany podchloryn sodowy);*
  - *Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy nr B.BK.60110.0352.2022 z dnia 13.05.2022 r. – ważny do 13.05.2025 r. (Koagulant płynny, Korektor pH minus płynny);*
  - *Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy nr B.BK.60110.0571.2022 z dnia 20.07.2022 r. – ważny do 20.07.2025 r. (Randklar);*
  - *Rejestr badanych parametrów wody – Dziennik pływalni;*
  - *Rejestr bieżącej obserwacji wody;*
  - *Umowa na wywóz odpadów nr ZSP 14-8/2025 (43739) zawarta dnia 19.12.2024 r. (do dnia 31.12.2025 r.);*
  - *Raport z okresowego przeglądu centrali wentylacyjnej z dnia 10.12.2024 r. wykonany przez firmę ENGIE*
  
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
.....nie dotyczy.....
  
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr.....-

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach przy ul. ks. M. Strzody 4 działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Gliwice nr XV/310/2020 z dnia 28.05.2020 r.*

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

*Kontrolą objęto pływalnię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach przy ul. ks. M. Strzody 4.*

*Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.*

*Podczas kontroli (sprawa nr NS-BW.9022.1.3.2025) zebrano następujące informacje:*

- a) Pływalnia udostępniana jest uczniom w godz. 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>. Średnie obłożenie pływalni w ciągu doby: 120 - 150 osób. Po zajęciach szkolnych basen podnajmowany jest podmiotom zewnętrznym*
- b) Obiekt zasilany jest wodą doprowadzaną z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, której jakość jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).*
- c) Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z pływalni, w którym widnieje m. in. zapis o tym, że każda osoba przed wejściem na pływalnię zobowiązana jest do umycia się mydłem pod natryskiem oraz informacja, iż na terenie pływalni obowiązuje nakaz noszenia obuwia sportowego.*
- d) Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej oraz zbiorcza roczna ocena wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Według ostatniej oceny za 2023 r. eksploatacja pływalni była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu. Ponadto powyższe informacje zamieszczone są na stronie internetowej obiektu.*
- e) Obiekt składa się z:*
  - holu z ławkami do przebierania obuwia, w którym umieszczono 12 suszarek do włosów,*
  - hali basenowej z 1 niecką (bez urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny, temperatura wody <30°C),*
  - pomieszczenia dla ratowników – zapewniona: apteczka,*
  - szatni damskiej oraz męskiej z wężłami sanitarnymi oraz wieszakami na odzież wierzchnią.*
- f) W sanitariatach dostępna ciepła i zimna woda. Zapewnione są środki higieny (mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy). Kosze na śmieci - czyste i opróżnione.*
- g) W każdej szatni znajduje się jedna przebieralnia, ławki nierdzewne, wieszaki na odzież, 1 miska WC, umywalka i 3 natryski. Ściany oraz podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, czyste kratki kanalizacyjne/odpływowe. Czynniki ciepła z PEC (temperatura około 47,5 °C).*
- h) Podczas przerwy technologicznej wymieniono armaturę pod natryskami – brak mieszaczy wody.*
- i) Dezynfekcja chemiczna ciepłej wody użytkowej przeprowadzana przez specjalistyczną firmę raz w roku lub częściej w razie potrzeb. Ostatnia dezynfekcja chemiczna została przeprowadzona po przerwie*

wakacyjnej. Istnieje możliwość odkręcenia sitek/perlatorów na wylewkach. Perlatory prysznicowe odkamieniane raz na 2 tygodnie.

- j) Szatnie połączone z halą basenową brodzikiem do dezynfekcji stóp. Brodzik posiada osobny obieg wody - do zbiornika wyrównawczego kierowana jest woda z cyrkulacji niecki basenowej, kolejno ręcznie 2 razy dziennie dozowany jest stabilizowany podchloryn sodu, woda kierowana jest na filtr piaskowy, a następnie do brodzika do dezynfekcji stóp. Pomiar stężenia chloru wolnego zapisywany jest w dzienniku pływalni 2 razy dziennie (o godz. 8<sup>00</sup> i 12<sup>00</sup>).
- k) Powierzchnia wokół niecki basenowej wyłożona płytkami ceramicznymi. Rynny przelewowe wokół niecki czyste (czyszczenie rynien przelewowych raz na 3 tygodnie środkiem Randklar).
- l) Sprzęt do nauki pływania suszony i przechowywany na stojakach umieszczonych przy niecce basenowej - dezynfekcja sprzętu prowadzona 1 raz dziennie.
- m) Środki czystości oraz środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania przechowywane w zamkniętej szafce w wydzielonym pomieszczeniu. Stosowane środki: Domestos, roztwór 3% podchlorynu sodu, Cillit, Cif, KARCHER FloorPro, Randklar Dax Professional - preparat do dezynfekcji powierzchni płaskich, Sidolux, Tytan, Powe Clean Koncentrat firmy Dolphin (daty ważności środków aktualne).
- n) W obiekcie funkcjonuje plan higieny. Za utrzymanie czystości na pływalni odpowiedzialna jest jedna osoba na zmianę - praca dwuzmianowa, ranna zmiana w godzinach od 6<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, a popołudniowa od 13<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup>. Hala basenowa, szatnie, sanitariaty sprzątane podczas przerw między zajęciami, czyszczenie podłogi karcherem oraz dezynfekcja plaży basenowej, szatni, sanitariatów, ławek codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć pływackich. Dezynfekcja prowadzona jest za pomocą 3% roztworu podchlorynu sodu przygotowywanego przez pracownika technicznego. W obiekcie jest stosowana godzinna przerwa pomiędzy zajęciami szkolnymi, a zajęciami popołudniowymi prowadzonymi przez osoby wynajmujące basen w celu zapewnienia czasu na kompleksowe sprzątnięcie obiektu.
- o) Zgodnie z planem higieny niecka basenowa czyszczona jest za pomocą odkurzacza trzy razy w tygodniu lub w razie potrzeb. Woda w niecce wymieniana raz w roku podczas przerwy technologicznej.
- p) Prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności (Data, godzina, podpis, przejrzystość wody, stwierdzone widoczne zanieczyszczenia, podjęte działania naprawcze, spostrzeżenia mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkie inne nieprawidłowości i podejmowane w związku z nimi czynności, ewentualne uwagi o wyłączeniu niecki basenowej). Za dziennik bieżącej obserwacji wody odpowiedzialny jest ratownik.
- q) Prowadzony jest pomiar parametrów wody, tj.: pH, redox, stężenie chloru wolnego, temperatury, chloru związanego (odczyty przed otwarciem, a następnie co 4 godziny w godzinach funkcjonowania pływalni tj. 8<sup>00</sup>, 12<sup>00</sup>, 16<sup>00</sup>, 20<sup>00</sup>). Wyniki zapisywane w dzienniku pływalni.
- r) Uzdatnianie odbywa się na dwóch filtrach żwirowo-piaskowych z węglem aktywnym (wydajność filtrów 27m<sup>3</sup>/h, płukanie filtrów 2 razy w tygodniu). Dezynfekcja końcowa za pomocą stabilizowanego podchlorynu sodu - data produkcji 05.12.2024 r. (ważność 6,5 miesiąca). Do wspomagania dezynfekcji stosuje się koagulant płynny - wodorotlenek glinu - data produkcji 21.11.2024 r. (ważność 24 miesiące), korektor pH - kwas siarkowy (VI) - data produkcji 19.11.2024 r. (ważność 24 miesiące). Atesty higieniczne dla ww. środków chemicznych stosowanych na pływalni - aktualne.
- s) Odczynniki chemiczne przechowywane w wydzielonych i wentylowanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem światła dziennego. Zapewniona odzież ochronna, tj. fartuch, rękawice, okulary. Ściany pokryte powłoką łatwo zmywalną. Podłoga wyłożona kratkami zabezpieczającymi. Dostępna umywalka oraz natrysk.

- t) Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez PPIS w Gliwicach harmonogramem. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez Centrum Badań i Dozoru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 418).
- u) Ostatnie badanie wody basenowej zostało przeprowadzone dnia 23.01.2025r. Sprawozdanie z badań nr 01485/ZL/25 z dnia 27.01.2025 r. Centrum Badań i Dozoru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Łędzińska 8, 43-143 Łędziny. Wszystkie badane parametry spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
- v) Obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczną. Przegląd wentylacji odbywa się raz w roku (Raport z okresowego przeglądu centrali wentylacyjnej z dnia 10.12.2024 r. wykonany przez firmę ENGIE). Podczas kontroli wykazano nieprawidłowości, tj. uszkodzony silnik przepustnicy powietrza, brak przepływu powietrza przez wymiennik odzysku nawiewu (wymiennik niedrożny). W okresie przerwy zimowej zlecono naprawę ww. usterek.
- w) Umowa na wywóz odpadów komunalnych – aktualna.
- x) Całość utrzymana w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym i technicznym.
- y) Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna.
- z) Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia papierosów oraz e-papierosów– umieszczone
- aa) Apteczka pierwszej pomocy – zapewniona.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
 ..... nie dotyczy .....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne w zakresie właściwej eksploatacji wewnętrznej sieci wodociągowej mające na celu zmniejszenie ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella. Poinformowano stronę o korzyściach wynikających z procedury opracowanej w celu minimalizacji namnażania się omawianych bakterii obejmującej m. in. bieżące czyszczenie wylewek, siatek/perlatorów kranów i słuchawek prysznicowych z kamienia i osadów; dezynfekcję instalacji ciepłej wody czy utrzymanie właściwej temperatury, unikanie stagnacji wody, likwidowanie ślepych odcinków instalacji, co może zmniejszyć potencjalne ryzyko zakażeń.

Ponadto poinformowano o korzyściach wynikających z przeprowadzania okresowych przeglądów i czyszczenia wentylacji w celu zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza i utrzymania właściwej jakości powietrza.

#### IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*  
 .....
- 2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego  
 .....
- 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit....nie nałożono/nałożone\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywnen w drodze mandatu karnego nr..... z dnia .....  
wydane przez

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczonea o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28  
im. Witolda Budryka w GLIWICACH  
44-100 Gliwice, ul. Ks. M. Strzody 4  
tel. 32 231 43 69 NIP 6312693068

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14  
w Gliwicach

*Dorota Iwaniak*  
mgr Dorota Iwaniak

KIEROWNIK GOSPODARCZY  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14  
w Gliwicach

*Krzysztof Biliński*  
Krzysztof Biliński

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeń imienna/pieczeń podmiotu)

w imieniu PPIS w Gliwicach funkcjonariusz publiczny

*Joanna Walczyk*

*Joanna Kosowicka*

(czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 30.01.2025 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28  
im. Witolda Budryka w GLIWICACH  
44-100 Gliwice, ul. Ks. M. Strzody 4  
tel. 32 231 43 69 NIP 6312693068

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14  
w Gliwicach

*Dorota Iwaniak*  
mgr Dorota Iwaniak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Gliwicach\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.*

*Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.*

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

